

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
с.НОВОАЛЕКСАНДРОВКА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ФЕДОРА ДМИТРИЕВИЧА ГЛУХОВА АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413387 Саратовская область с. Новоалександровка, ул. Прудовая, д. 12а Тел. (845 78)2-24-02

10.11.2020г. № _____ 120 _____
На _____ от _____

Начальнику Управления
Образования Александрово-
Гайского муниципального района
Саратовской области
Сысоевой В.В.

Уважаемая Валентина Викторовна!

В ответ на представление прокуратуры Александрово-Гайского района Саратовской области №19-135-2020 от 30.10.2020г. «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности» МБОУ СОШ с.Новоалександровка имени Героя Советского Союза Ф.Д. Глухова Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области сообщает следующее:

- в период с 16.11.2020года по 29.11.2020года будет проведена работа по устранению неисправности работы шлейфа (шлейф №11 отключен от мониторинга) здании пришкольного интерната.
- в период с 16.11.2020г. по 29.11.2020г. будет проведена работа по несиравности работы шлейфов №3,7,8 в здании школы.
- электронный светильник работает в данный момент с колпаком (рассеивателем). Устранили неполадку 08.11.2020 года.
- 02.11.2020 года комиссией была проведена проверка огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения здания школы. (составлен акт).
- 02.11.2020 года комиссией была проведена проверка огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения пришкольного интерната. (акт составлен).
- 02.11.2020 года комиссией была проведена проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (акт составлен).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Новоалександровка имени Героя Советского Союза Фёдора Дмитриевича Глухова Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области

ПРИКАЗ

от 30.10.2020 г. №269/1


с.Новоалександровка

«Об устранении нарушений»


В связи с представлением прокуратуры Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области №19-135-2020 от 30.10.2020г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Завхозу школы Уразаевой Н.В. провести работу по устранению неисправности работы шлейфов в здании школы и интерната до 29.11.2020 года.
2. В здании интерната навесить колпак на светильник до 01.11.2020 года.
3. Составить акты проверки огнезащитной обработки здания школы и интерната до 02.11.2020 года.




Директор МБОУ СОШ
с.Новоалександровка им.Героя
Советского Союза Ф.Д. Глухова
Александрово-Гайского
муниципального района
Саратовской области

 Н.В.Бирюкова

С приказом ознакомлена:

Уразаева Н.В. 

Директор МБОУ СОШ
с. Новоалександровка им. Героя
Советского Союза Ф.Д. Глухова
Александрово-Гайского
муниципального района Саратовской
области



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'N.V. Biryukova', is written over the printed name.

Н.В. Бирюкова