



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Саратовской области

Прокуратура
Александрово-Гайского района

ул. Первомайская, 117, с. Александров-Гай
Саратовской области, Россия, 413370

30.10.2020 № 19-133-2020

Начальнику управления образования
администрации Александрово-
Гайского МР Саратовской области

Сысоевой В.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Александрово-Гайского района в соответствии с поручением прокурора Саратовской области от 30.09.2020 № 7/2-21-2020 проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан на территории Александрово-Гайского района, в т.ч. дошкольных и образовательных учреждений, в ходе которой установлено следующее.

В силу ст. ст. 1, 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ.

На основании ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность считается обеспеченной, в том числе, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

1799.
05.11.20

Согласно ч. 1 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями названных Правил, руководитель организации обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

Установлено, что в нарушение указанных правил образовательные учреждения подведомственные управлению образования администрации Александрово-Гайского муниципального района нарушили требования Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Так, в МБДОУ Детский сад «Теремок» с. Александров-Гай установлено, что имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) требуют перезарядки (п. 70 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Аналогичное нарушение установлено в МБДОУ Детский сад «Малыш», МБДОУ Детский сад «Колосок», МБДОУ Детский сад «Улыбка».

В МБОУ СОШ № 1 с. Александров-Гай выявлены следующие нарушения:

- имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) требуют перезарядки (п. 70 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

- не произведена проверка огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с соответствием акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

- руководителем учреждения, не организовано, не реже 1 раза в квартал, проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), с оформлением соответствующего акта проверки (отсутствуют акты проверок в 2018 году), (п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

- руководителем организации не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода и организация проведения проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п. 55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

В МБОУ СОШ с. Новоалександровка установлены следующие нарушения:

1 - автоматическая пожарная сигнализация в здании находится в неисправном состоянии (шлейфы №3, 7, 8 отключены от мониторинга), (п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

2 - не произведена проверка огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с соответствием

акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

3 - руководителем учреждения, не организовано, не реже 1 раза в квартал, проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), с оформлением соответствующего акта проверки (отсутствуют акта проверок в 2018 году), (п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

4 - в помещении тамбура эвакуационного выхода электрический светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника, (п. 42 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

В здании пришкольного интерната с. Новоалександровки:

5 - автоматическая пожарная сигнализация в здании находится в неисправном состоянии (шлейфы № 11 отключен от мониторинга), (п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

6 - не произведена проверка огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с соответствием акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

В МБОУ СОШ с. Варфоломеевка выявлено, что автоматическая пожарная сигнализация в здании находится в неисправном состоянии (шлейфы № 3, 7 отключены от мониторинга), (п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Аналогичное нарушение выявлено в СПДО детский сад «Солнышко».

Указанные нарушения недопустимы, могут повлечь за собой угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, в том числе несовершеннолетних, а также персонала учреждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием сотрудников прокуратуры Александрово-Гайского района, о дне и времени рассмотрения сообщить в прокуратуру района.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.